

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Линская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0110.2Д от 24.01.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020 10 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул.Щорса

Код пробы (образца):

0110.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспорт, термасумка тем. +6

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

0110.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 23.01.2020

Дата окончания испытаний: 24.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0110.2Д

Микробиологическая лаборатория


Дата начала испытания: 23.01.2020

Дата окончания испытания: 24.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1, 37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0113.2Д от 24.01.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул. Степная, х. Верхний

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020 10 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул. Степная, х. Верхний

Код пробы (образца):

0113.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспорт, термасумка тем. +6

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0113.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 23.01.2020					
Дата окончания испытаний: 24.01.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0113.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 23.01.2020					
Дата окончания испытания: 24.01.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0112.2Д от 24.01.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул.Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020 10 ч. 30 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул.Советская

Код пробы (образца):

0112.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспорт, термасумка тем. +6

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0112.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 23.01.2020

Дата окончания испытаний: 24.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0112.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.01.2020

Дата окончания испытания: 24.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0111.2Д от 24.01.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт.скважина ул. Торговая*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 23.01.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.01.2020 10 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
арт.скважина ул. Торговая*

Код пробы (образца):

0111.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспорт, термасумка тем. +6

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог *Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0111.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 23.01.2020

Дата окончания испытаний: 24.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0111.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.01.2020

Дата окончания испытания: 24.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0403.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
в/б ст. Раздольная ул. Щорса, Артскважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 27.02.2020 08 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.02.2020 10 ч. 00 мин.

Директор Немцев А.С.

Кем отобрана проба:

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

в/б ст. Раздольная ул. Щорса, Артскважина

Код пробы (образца):

0403.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0403.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.02.2020					
Дата окончания испытаний: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л					

Код образца (пробы): 0403.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 27.02.2020					
Дата окончания испытания: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0405.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Раздольная ул.Советская, Артскважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 27.02.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.02.2020 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

ст.Раздольная ул.Советская, Артскважина

Код пробы (образца):

0405.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0405.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.02.2020					
Дата окончания испытаний: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0405.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 27.02.2020					
Дата окончания испытания: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рахпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0404.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):
*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
ст.Раздольная ул.Торговая, Артскважина*

Заказчик и его юридический адрес:
*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Дата и время отбора пробы (образца): 27.02.2020 08 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.02.2020 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП ЖКХ Раздольненского СП

ст.Раздольная ул.Торговая, Артскважина

Код пробы (образца):

0404.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0404.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.02.2020					
Дата окончания испытаний: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0404.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 27.02.2020					
Дата окончания испытания: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Линская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0406.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):
*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Артскважина, х.Верхний ул. Степная*

Заказчик и его юридический адрес:
МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): *27.02.2020 08 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.02.2020 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор Немцев А.С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Артскважина, х.Верхний ул. Степная

Код пробы (образца):

0406.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0406.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.02.2020					
Дата окончания испытаний: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0406.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 27.02.2020					
Дата окончания испытания: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0403.2Д от 02.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

ст.Раздольная ул.Щорса, артскважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 27.02.2020 08 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.02.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

Директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

ст.Раздольная ул.Щорса, артскважина

Код пробы (образца):

0403.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

Автотранспорт

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0403.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.02.2020

Дата окончания испытаний: 28.02.2020

Дата окончания испытаний: 28.02.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л					

Код образца (пробы): 0403.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 27.02.2020

Дата окончания испытания: 28.02.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0715.2Д от 31.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт.скважина ул.Степная,х.Верхний.

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38
арт.скважина ул.Степная,х.Верхний.

Код пробы (образца):

0715.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0715.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.03.2020

Дата окончания испытаний: 26.03.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0715.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 25.03.2020

Дата окончания испытания: 26.03.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0714.2Д от 31.03.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
арт.скважина ул.Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

арт.скважина ул.Советская

Код пробы (образца):

0714.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0714.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.03.2020

Дата окончания испытаний: 26.03.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0714.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 25.03.2020

Дата окончания испытания: 26.03.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0713.2Д от 31.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул. Торговая

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул. Торговая

Код пробы (образца):

0713.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0713.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 25.03.2020					
Дата окончания испытаний: 26.03.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0713.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 25.03.2020					
Дата окончания испытания: 26.03.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0712.2Д от 31.03.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт.скважина ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 25.03.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.03.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

арт.скважина ул.Щорса

Код пробы (образца):

0712.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0712.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 25.03.2020

Дата окончания испытаний: 26.03.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0712.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 25.03.2020

Дата окончания испытания: 26.03.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0899.2Д от 24.04.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

артскважина ст.Раздольная ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.04.2020 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.04.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

артскважина ст.Раздольная ул.Щорса

Код пробы (образца):

0899.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0899.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 23.04.2020					
Дата окончания испытаний: 24.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,79 ± 0,16	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7,2 ± 2,2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0899.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 23.04.2020					
Дата окончания испытания: 24.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"


 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0900.2Д от 24.04.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

артскважина ст.Раздольная ул.Торговая

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.04.2020 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.04.2020 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

артскважина ст.Раздольная ул.Торговая

Код пробы (образца):

0900.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0900.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 23.04.2020

Дата окончания испытаний: 24.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,85 ± 0,17	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7,2 ± 2,2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0900.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.04.2020

Дата окончания испытания: 24.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0901.2Д от 24.04.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

артскважина ст.Раздольная ул.Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.04.2020 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.04.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

артскважина ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца):

0901.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0901.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 23.04.2020

Дата окончания испытаний: 24.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,91 ± 0,18	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7,2 ± 2,2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0901.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 23.04.2020

Дата окончания испытания: 24.04.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0902.2Д от 24.04.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

х.Верхний , ул.Степная артскважина

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 23.04.2020 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.04.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

х.Верхний , ул.Степная артскважина

Код пробы (образца):

0902.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0902.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 23.04.2020					
Дата окончания испытаний: 24.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,97 ± 0,19	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	8,6 ± 2,6	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0902.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 23.04.2020					
Дата окончания испытания: 24.04.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1073.2Д от 22.05.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ст.Раздольная ул.Щорса*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.05.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

Цель отбора: *По договору* *директор Немцев А.с.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
скважина, ст.Раздольная ул.Щорса*

Код пробы (образца):

1073.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1073.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.05.2020

Дата окончания испытаний: 22.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1073.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.05.2020

Дата окончания испытания: 22.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Врач-бактериолог Патрушева Т.М.

Руководитель (начальник) ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1073.2Д от 22.05.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ст.Раздольная ул.Щорса*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.05.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

Цель отбора: *По договору* директор Немцев А.с.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП ЖКХ Раздольненского СП
Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
скважина, ст.Раздольная ул.Щорса*

Код пробы (образца):

1073.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1073.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.05.2020					
Дата окончания испытаний: 22.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1073.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.05.2020					
Дата окончания испытания: 22.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1074.2Д от 22.05.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ст.Раздольная ул.Торговая*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.05.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.с.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

*Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38
скважина, ст.Раздольная ул.Торговая*

Код пробы (образца):

1074.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1074.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.05.2020

Дата окончания испытаний: 22.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1074.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.05.2020

Дата окончания испытания: 22.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1075.2Д от 22.05.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
скважина, ст.Раздольная ул.Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.05.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.с.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

скважина, ст.Раздольная ул.Советская

Код пробы (образца):

1075.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1075.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.05.2020

Дата окончания испытаний: 22.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1075.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.05.2020

Дата окончания испытания: 22.05.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1/61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1076.2Д от 22.05.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

скважина, х.Верхний, ул.Степная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Дата и время отбора пробы (образца): 21.05.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.05.2020 10 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.с.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, ст-ца Раздольная, ул.Фрунзе,38

скважина, х.Верхний, ул.Степная

Код пробы (образца):

1076.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1076.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 21.05.2020					
Дата окончания испытаний: 22.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1076.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.05.2020					
Дата окончания испытания: 22.05.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1422.2Д от 06.07.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт/скв ул. Торговая

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 30.06.2020 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.06.2020 14 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

арт/скв ул. Торговая

Код пробы (образца):

1422.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1422.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 30.06.2020

Дата окончания испытаний: 02.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1422.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 30.06.2020

Дата окончания испытания: 01.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1,
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1423.2Д от 06.07.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт/скв ул. Советская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 30.06.2020 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.06.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

арт/скв ул. Советская

Код пробы (образца):

1423.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1423.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 30.06.2020

Дата окончания испытаний: 02.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1423.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 30.06.2020

Дата окончания испытания: 01.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1424.2Д от 06.07.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт/скв ул. Степная х. Верхний

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 30.06.2020 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.06.2020 14 ч. 00 мин.

Кем оторбана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

арт/скв ул. Степная х. Верхний

Код пробы (образца):

1424.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1424.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 30.06.2020

Дата окончания испытаний: 02.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1424.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 30.06.2020

Дата окончания испытания: 01.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск

ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:

353200 Краснодарский край ст. Динская

ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1421.2Д от 06.07.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

арт/скв ул.Щорса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Дата и время отбора пробы (образца): 30.06.2020 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.06.2020 14 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

директор Немцев А.С.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

Краснодарский край, Кореновский район, Раздольненский с/о, Ст-Ца Раздольная, ул. Фрунзе, 38

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ Раздольненского СП

арт/скв ул.Щорса

Код пробы (образца):

1421.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1421.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 30.06.2020

Дата окончания испытаний: 02.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1421.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 30.06.2020

Дата окончания испытания: 01.07.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская

